



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой, выездной проверки

(плановой/выездной, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя:

от «19» марта 2018 г. № 1966-р

1. Провести проверке в отношении: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием "Рождественский" ОГРН: 1052303680945, ИНН: 2308108272

(наименование юридического лица, филиала, и/или, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 350089, Краснодарский край, город Краснодар, Рождественская Набережная улица, дом 1 корпус 1

Место(а) фактического осуществления деятельности: 350089, Краснодарский край, город Краснодар, Рождественская Набережная улица, дом 1 корпус 1

(юридического лица (на филиала, представительства, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Сургутова Игоря Андреевича - государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями

Бойко Елену Витальевну - государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ми) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Нет.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, № 10001515566;

контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, № 10001513557;

контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственных и муниципальных унитарными предприятиями, государственными и

муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, № 10001516180;

федеральный государственный энергетический надзор, № 313853436

(наименование вида (вида) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, государственного контроля (надзора) функций) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)";

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок Северо-Кавказского управления Ростехнадзора на 2018 год, утвержденного приказом Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 18.12.2017 г. № 1472/п.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Федеральный государственный энергетический надзор.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «02» апреля 2018 г.

Проверку окончить не позднее «27» апреля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

ст.9, 12 Федерального закона РФ от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

п. 5.3.1.6.; 5.3.8.; 5.3.1.17.; 5.3.1.18.; 5.3.1.19. «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004. № 401;

(ссылка на подзаконный нормативный правовой акт, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

ч.14 ст.6., ст.ст.11, 13-16, 24, 25, ч.1 ст.28., 29, 37, 48 Федерального закона РФ от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

ст. 20, 29.1 Федерального закона РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

п. 6. «Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2011. № 318;

п. 1.1.1 – 3.6.30 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13 января 2003г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России от 22 января 2003г. № 4145;

п. 1.1.1 – 7.10.84 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Минэнерго РФ 08 июля 2002г. № 204;

п. 1.1.1 – 4.6.10 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261;

п.1.1 – 47.18 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированных Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный №30593.

ст.ст.13., 31., 40. Федерального закона от 30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

п. п. 2.2.5, 2.5.1 – 2.5.6, 4.1.2, 4.2.30, 5.3.3, 5.3.6 – 5.3.7, 5.3.22 – 5.3.24, 5.3.27, 6.1.31, 6.2.29, 6.2.33, 7.1.2, 7.1.11, 9.1.6, 9.1.12, 9.1.39, 9.2.2, 9.4.14, 10.1.12, 10.2.9 – 10.2.10, 10.4.3, 10.5.3, 10.5.8 – 10.5.9, 12.11, 12.13 – 12.14 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 02.04.2003. № 4358;

п.п.1-130. «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013. № 1034;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и установок, используемых при осуществлении деятельности по эксплуатации тепловых энергоустановок, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда (20 рабочих дней);

2) Рассмотрение представленной документации (20 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Положение об осуществлении Федерального государственного энергетического надзора», утвержденное постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 г. №610;

Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению Федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015г. № 38, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 февраля 2015г. № 36293;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов», утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору от 12.12.2011. № 697, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012. № 23089.

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок», утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2011. № 653, зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011.г. № 22840.

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012. № 72, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.03.2012. № 23427.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- устав организации;
- свидетельство о праве собственности на объекты (копии договоров аренды);
- приказы о назначении законного представителя юридического лица (руководителя);
- перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии);
- документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации;
- документы о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов, а также затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования (отчетный, базовый год) и год проверки;
- договоры на поставку энергоресурсов от систем централизованного снабжения, со всеми приложениями;
- утвержденная программа по энергосбережению;
- энергетический паспорт, установленного образца;
- проекты энергоустановок;
- журналы учета энергоустановок;
- акты допуска в эксплуатацию энергоустановок;
- акты допуска в эксплуатацию узлов учета энергоресурсов;
- приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок, ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- протоколы проверки знаний и удостоверения обслуживающего персонала, руководителей и специалистов;
- удостоверения о повышении квалификации руководящих работников и специалистов;

- паспорта энергоустановок и сетей;
- паспорта приборов учета энергии;
- журналы учета тепловой энергии и теплоносителя;
- ведомости учета отпуска теплоносителя и тепловой энергии источником теплоты;
- нормативные энергетические характеристики тепловых энергоустановок и сетей;
- режимные карты эксплуатируемого оборудования;
- акты по испытанию тепловых сетей на фактические тепловые и гидравлические потери;
- акты испытания теплообменных аппаратов на тепловую производительность;
- отчеты по определению теплоаккумулирующей способности зданий и теплозащитных свойств ограждающих конструкций;
- документы по проведенным техническим освидетельствованиям, диагностированию и наладке тепловых энергоустановок и сетей;
- оперативные тепловые схемы;
- распоряжения (приказы) о проведении стажировки, дублирования и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала;
- программы стажировки электротехнического персонала;
- журналы проведения вводных инструктажей по ОТ и ТБ и инструктажей на рабочем месте (карточки учета проведения инструктажей);
- утвержденный перечень технической документации;
- генплан предприятия с нанесенными на него зданиями, сооружениями и электротехническими коммуникациями;
- однолинейные схемы электроснабжения и схемы по отдельным участкам предприятия;
- договор на электроснабжение с энергоснабжающей организацией;
- акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией, субабонентами и арендаторами;
- проекты энергоустановок и изменения к проектам, согласованные в установленном порядке;
- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования;
- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы;
- список квалифицированного электротехнического персонала по обслуживанию энергоустановок или договор на эксплуатацию и техническое обслуживание со специализированной организацией;
- производственные инструкции, должностные инструкции, инструкции по ОТ и ТБ, и инструкции по эксплуатации энергоустановок;
- журнал учета электрооборудования;
- чертежи электрооборудования, энергоустановок и сооружений, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
- паспорта на заземляющие устройства;
- акты осмотра заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта;
- график визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств;
- перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала;
- перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности;
- журнал учета присвоения I группы по электробезопасности;
- приказ о создании комиссии для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации;
- протоколы проверки знаний членов комиссии;
- журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;
- график прохождения проверок знаний норм и правил работы в электроустановках;
- удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

электротехнического, электротехнологического персонала и персонала занятого проектированием электроустановок;

- личные инструкции по оказанию первой медицинской помощи;
- медицинские справки о прохождении медицинского осмотра электротехнического персонала;
- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
- инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов;
- перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- оперативный журнал;
- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудование;
- списки работников которым даны права:
- выдачи нарядов и распоряжений;
- выполнение оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, быть ответственным руководителем, производителем работ (наблюдающим), допускающим;
- единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
- графики планово-предупредительных ремонтов;
- распорядительный документ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;
- журнал учета выдачи ключей от электроустановок;
- перечень защитных средств, применяемых в электроустановках;
- журнал учета и содержания средств защиты;
- распоряжение (приказ) о назначении лиц, ответственных за состояние средств защиты;
- протоколы эксплуатационных испытаний средств защиты;
- график проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок;
- протоколы проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок;
- документация по проведению технического освидетельствования электрооборудования;
- перечень переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
- журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
- распоряжение (приказ) о назначении работников ответственных за исправное состояние, периодические проверки и ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
- график уборки РУ и чистки электрооборудования с учётом местных условий;
- распоряжение (приказ) о закреплении переносного и передвижного электросварочного оборудования за работниками;

И.о. заместителя руководителя

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Д.Н. Минц

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору тепловыми установками и сетями, Сургутов И.А. тел. 8-(861)-262-54-81

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Краснодар
(место составления акта)

«26» апреля 2018 г.
(дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 82/33-137

по адресу/адресам: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Ленина, дом 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» марта 2018 г. № 1766-Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Красно
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

дарский детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнитель-
ным образованием "Рождественский"

Дата и время проведения проверки:

«02» апреля 2018 г. с 12 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа

«26» апреля 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора Голованова Ирина Леонидовна ✓ 26.03.2018 15⁰⁰

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор межрегионального отдела по надзору
за тепловыми установками и сетями Сургутов Игорь Андреевич;
государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потреби-
телей Бойко Елена Витальевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-
влечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора Голованова Ирина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегу-
лируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по про-
верке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Содержание мероприятий по организации эксплуатации и техническому состоянию, ссылка, место устранения (установка)	Ссылка на параграф (пункт) <i>НТД</i>	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не назначен приказом по предприятию ответственный за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП) п. 1.2.3	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
2.	Журнал присвоения 1 – й группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу ведется с нарушениями требований Правил. Отсутствуют даты проведения предыдущей проверки знаний, присвоение 1 – й группы по электробезопасности проводит работник из числа неэлектротехнического персонала	ПТЭЭП п. 1.4.4	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
3.	Отсутствует список инвентарных средств защиты, применяемых в электроустановках. Осуществлять проверку средств защиты ответственным лицом 1 раз в 6 мес., для переносных заземлений не реже 1 раза в 3 месяца, с записью в журнале. Соблюдать нормы и сроки испытаний средств защиты.	Приложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее п. 1.2.2 п.1.4.3 п.1.5.1	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
4.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	ПТЭЭП п. 1.8.9	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
5.	Помещение электрощитовой – не укомплектовано первичными средствами пожаротушения	ПТЭЭП п.1.7.20	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
6.	Не вывешена основная однолинейная	ПТЭЭП	ГКУ СО КК

	схема электроснабжения	п.1.8.6	«Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
7.	Не нанесены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений	ПТЭЭП п.2.2.20	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
8.	Не обеспечено закрытие на замки дверей распределительных щитов	ПТЭЭП п.2.2.4	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
9.	Не обновлены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях электрощитовой	ПТЭЭП п.2.2.20	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
10.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	ПТЭЭП п.2.7.7	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
11.	Не заделан проем в месте прохода проводов и кабельных линий через стену в помещении электрощитовой	ПТЭЭП п.2.23 п.2.2.11	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по АХР Лемзякова В.А.
12.	Не произведена ревизия, присутствуют пыль, мусор, паутина. Присутствуют посторонние предметы в помещении электрощитовой	ПТЭЭП п.2.2.17	ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Зам. директора по

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 19.03.2018 г. № 1766-Р

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ / И.А. Сургутов /

_____ / Е.В. Бойко /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а).

И.о. директора Голованова Ирина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 082/33 – 137/П

« 26 » апреля 2018 г.

Законному представителю
ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом
с дополнительным образованием
«Рождественский»

350089 г. Краснодар, ул. Рождественская
набережная, 1/1

Мной, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Бойко Еленой Витальевной, на основании акта проверки от 26.04.2018 г. № 082/33 - 137, составленного в отношении ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский», место нахождения: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, 1/1, место осуществления деятельности: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, 1/1, в присутствии: и.о. директора ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Головановой Ирины Леонидовны

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	Назначить приказом по предприятию ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п. 1.2.3	02.07.2018г.
2.	Вести журнал присвоения 1 – й группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу в соответствии с требованиями Правил.	ПТЭЭП п. 1.4.4	02.07.2018г.
3.	Иметь в наличии список инвентарных средств защиты, применяемых в электроустановках. Осуществлять проверку средств защиты ответственным лицом 1 раз в 6 мес., для переносных заземлений не реже 1 раза в 3 месяца, с записью в журнале. Соблюдать нормы и сроки испытаний средств защиты.	ИПИСЗ п. 1.2.2 п.1.4.3 п.1.5.1	02.07.2018г.

4.	Иметь в наличии журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	ПТЭЭП п. 1.8.9	02.07.2018г.
5.	Помещение электрощитовой – укомплектовать первичными средствами пожаротушения	ПТЭЭП п.1.7.20	02.07.2018г.
6.	Вывесить основную однолинейную схему электроснабжения	ПТЭЭП п.1.8.6	02.07.2018г.
7.	Нанести надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений	ПТЭЭП п.2.2.20	02.07.2018г.
8.	Обеспечить закрытие на замки дверей распределительных щитов	ПТЭЭП п.2.2.4	02.07.2018г.
9.	Обновить предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях электрощитовой	ПТЭЭП п.2.2.20	02.07.2018г.
10.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрасить в черный цвет	ПТЭЭП п.2.7.7	02.07.2018г.
11.	Заделать проем в месте прохода проводов и кабельных линий через стену в помещении электрощитовой	ПТЭЭП п.2.23 п.2.2.11	02.07.2018г.
12.	Произвести ревизию, убрать пыль, мусор, паутину. Убрать посторонние предметы в помещении электрощитовой	ПТЭЭП п.2.2.17	02.07.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская,4, кабинет 14.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание № 082/33 - 137/П от 26.04.2018г. составлено на 2 страницах в 2-х экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
межрегионального отдела по надзору за
электроустановками потребителей
Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору



Е.В. Бойко

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания №082/33-137/П от 26.04.2018г. на руки получен.

И.о. директора ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский» Голованова Ирина Леонидовна



(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием или отказе от подписи

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

директора ГКУ СО КК

«Краснодарский детский дом с
дополнительным образованием

«Рождественский»

И.П. Голованова

«28» апреля 2018г.

ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверки государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием «Рождественский» федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

г. Краснодар

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

директора КУ СО КК

«Краснодарский детский дом с
дополнительными образованием
«Рождественский»

И.И. Голованова

«28» апреля 2018г.

ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверки государственного
казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
дополнительным образованием «Рождественский» федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

г. Краснодар

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Способ устранения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственный	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Назначить приказом по предприятию ответственного за электрохозяйство.	Обучить сотрудника на 3-ю группу допуска.	02.07.2018 г.	Заместитель директора по АХР Лемзякова В.А.	
2	Вести журнал присвоения 1-й группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу в соответствии с требованиями Правил.	Заполнить журнал.	02.07.2018г.	Слесарь электрик Мацко Е.В.	
3	Иметь в наличии список инвентаря средств защиты, применяемых в электроустановках. Осуществлять проверку средств защиты ответственным лицом.	Составить список инвентарных средств защиты.	02.07.2018г.	Специалист по охране труда Ожигов В.Г.	
4	Иметь в наличии журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Оформить журнал.	02.07.2018г.	Слесарь электрик Мацко Е.В.	

5	Помещение электрощитовой укомплектовать первичным средствами пожаротушения.	Укомплектовать огнетушителем.	02.07.2018	Заместитель директора по пожарной безопасности Михайлянц Ю.А.	
6	Вывести основную однолинейную схему электроснабжения.	Вывести основную однолинейную схему электроснабжения.	02.07.2018г.	Слесарь электрик Мацко Е.В.	
7	Нанести надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей присоединений.	Нанести надписи.	02.07.2018г.	Слесарь электрик Мацко Е.В.	
8	Обеспечить закрытие на замки дверей распределительных щитов.	Установить замки.	02.07.2018г.	Заместитель директора по АХР Лемзякова В.А.	
9	Обновить предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях электрощитовой.	Установить знаки.	02.07.2018г.	Заместитель директора по АХР Лемзякова В.А.	
10	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашено в черный цвет.	Окрасит в черный цвет.	02.07.2018г.	Заместитель директора по АХР	
11	Заделать проем в месте прихода	Заделать проем.	02.07.2018г.	Заместитель	

	проводов и кабельных линий через стену в помещении электрощитовой.			директора по АХР Лемзякова В.А.	
12	Произвести ревизию, убрать пыль, мусор, паутину, посторонние предметы.	Убрать помещение электрощитовой.	02.07.2018г.	Заместитель директора по АХР Лемзякова В.А.	

Заместитель директора по
административно хозяйственной
работе



В.А. Лемзякова