



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «25» марта 2018 г. № 4472-р

1. Провести проверку в отношении: Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием «Рождественский» (ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 350089, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная 1/1.

Место(а) фактического осуществления деятельности: 350089, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная 1/1.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Бойко Елену Витальевну .

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

Федерального государственного энергетического надзора, № 313853436;
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля выполнения ранее выданного предписания № 082/33-137/П от 26.04.2018 пункты 1 - 12, срок исполнения которых истекает 02.07.2018 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка выполнения предписания № 082/33-137/П от 26.04.2018 года, выданного проверяемому лицу об устранении выявленных нарушений, сроки исполнения пунктов 1-12, которого истекли 02 июля 2018 г.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней

с «04» июля 2018 г.

Проверку окончить не позднее

«17» июля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

п. 5.3.1., 5.3.1.6., 5.3.8 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства от 30.07.2004 № 401;

ст. 10, ст. 12 Федерального закона РФ от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ст. 29.1 Федерального закона РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

приложение № 4 приказа Ростехнадзора от 17.10.2016 N 421 (ред. от 15.05.2018) "Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору":

п.п. 1.2.3., 1.4.4., 1.7.20., 1.8.6., 1.8.9., 2.2.4., 2.7.7., 2.23., 2.2.11., 2.2.17., 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13 января 2003г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России от 22 января 2003г. № 4145;

п.п.1.2.2., 1.4.3., 1.5.1 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261».

(ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и установок, используемых при осуществлении деятельности по эксплуатации энергоустановок, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами

причинения вреда (10 рабочих дней).

2) Рассмотрение представленной документации (10 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при наличии):

«Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора» утверждено постановлением Правительства РФ от 20.07.2013. № 610.


Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 года № 38, зарегистрирован в Минюсте РФ 27.02.2015 № 36293.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- приказ по предприятию о назначении ответственного за электрохозяйство;
- журнал присвоения 1 – й группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу в соответствии с требованиями Правил;
- список инвентарных средств защиты, применяемых в электроустановках;
- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.

И.о. заместителя руководителя
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Д.Н. Минц

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей
Бойко Е.В. тел. 8-(861)-214-24-51

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа)
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 4.
(место составления акта)

«5» июля 2018 г.
(дата составления акта)
16:00
(время составления акта)

АКТ

проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 188-100-27

По адресу/адресам: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, 1/1
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора от
25.06.18 г. №4172-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка ранее выданного предписания №082/33-
137/П от 26.04.2018 г.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием
«Рождественский», (сокращенное наименование – ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с
дополнительным образованием «Рождественский»)

ИНН 2308108272, ОГРН, 1052303680945 / тел./ф.8(861) 261 – 48 - 62

адрес (место нахождения) юридического лица: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рождественская набережная, 1/1

Фактический адрес: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная,
1/1

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 05 » 07 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 07 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая плановая продолжительность проверки: 10 (десять) рабочих дней/ фактическая
- 1 рабочий день / 7 час 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием
«Рождественский» Рогозина Олеся Михайловна
02.07.2018 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: **Бойко Елена Витальевна** - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и): **Директор ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский Рогозина О. М.**
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальной предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

не установлено нарушение требований ст. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23- 25, 28, 29, 37, 48, Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В ходе проведения проверки

- нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами **не выявлены**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц(а) проводивших(его) проверку:

Государственный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский Рогозина Олеся Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Акт проверки зарегистрирован в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Краснодар, ул. Ставропольская, 4 рег. № **188-100-27 от 05.07.2018 г.**